

Số: /KQTD-STNMT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

**KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH**  
**Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của**  
**Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Xiêm Thi 01**

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Xiêm

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UB ngày 31/08/2015 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 158/UB ngày 09/4/2021 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021;

Căn cứ Công văn số 2092/UBND-NNTN ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Công văn số 1378/UBND-KTN ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện và cấp cơ sở;

Căn cứ Công văn số 2743/STNMT-BHĐ ngày 21/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện xây dựng, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện và cấp cơ sở.

Theo đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Xiêm tại Công văn số 01/DN ngày 14/7/2023 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Xiêm Thi 01, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; kiểm tra thực địa các nội dung liên quan đến kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng; tổng hợp và thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Xiêm Thi 01 như sau:

**I. Thông tin chung về dự án:**

1. Tên dự án: Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Xiêm Thi 01.

2. *Chủ dự án*: Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Xiêm.

3. *Địa điểm dự án*: Thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

## II. Kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu:

Thông qua Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Xiêm Thi 01 nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung làm rõ một số nội dung sau:


- Đối với tên đơn vị chủ quản (Chủ doanh nghiệp) sử dụng trong nội dung kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu: Đề nghị rà soát, điều chỉnh thống nhất thành Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Xiêm.

### - II. Đánh giá tình hình

+ Tại Mục 2.2.2. Quy mô công suất cửa hàng (trang 3): Theo kết quả kiểm tra thực địa ngày 18/8/2023 thì cơ sở có tổng cộng 02 cột bơm gồm 01 cột bơm xăng và 01 cột bơm dầu, tuy nhiên kế hoạch nêu có 03 cột bơm là chưa đúng với thực tế, đề nghị chỉnh sửa lại phù hợp.

+ Tại Mục 2.2.3. Quy trình hoạt động kinh doanh của cơ sở (trang 3 – trang 4):

➤ Đề nghị điều chỉnh sơ đồ Quy trình hoạt động kinh doanh của cơ sở như sau:



➤ Đề nghị chỉnh sửa thuyết minh quy nhập xăng dầu tại cửa hàng từ “*Nhập xăng dầu bằng đường bộ: Từ Ô tô xi téc vào bể chứa ngầm*” thành “*Nhập xăng dầu bằng đường thủy: Từ tàu vận chuyển xăng dầu vào bể chứa ngầm*”.

+ Tại Mục 2.3. Lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu hiện có của cơ sở:

➤ Mục a. Lực lượng tham gia ứng phó (trang 4): Đề nghị bổ sung cơ quan, đơn vị cần thông báo hỗ trợ khi sự cố vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở cũng như liên hệ để xử lý chất thải nguy hại gồm: Đồn Biên phòng Lý Sơn, Công ty CP Cơ – Điện – Môi trường Lilama.

Mục c. Kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị ứng phó SCTD (trang 5): Theo kết quả kiểm tra thực địa ngày 18/8/2023 thì cơ sở đã đầu tư mua sắm một số trang thiết bị, vật tư chuyên dụng ứng phó sự cố tràn dầu, còn thiếu: Phao quây dầu tự nổi trên nước: 15 mét, Phao quây thấm dầu trên bờ: 02 cái; Tấm thấm dầu: 30 tấm; Gói thấm dầu: 02 cái và Bột thấm hút và phân hủy sinh học:

02 bao. Đề nghị chủ cơ sở đầu tư mua sắm đầy đủ các trang thiết bị còn thiếu nêu trên để chủ động phòng ngừa, tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu xảy ra tại cơ sở được hiệu quả và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời đề nghị chủ cơ sở chỉnh sửa tiêu đề mục này thành “*Danh mục trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu đã đầu tư mua sắm*”; liệt kê danh sách, số lượng các trang thiết bị đã đầu tư mua sắm vào bảng cho phù hợp với thực tế.

- III. Tổ chức lực lượng phương tiện ứng phó

+ Tại Mục 3.3. Biện pháp ứng phó (trang 7 – trang 8):

➤ Tại mục Tổ chức năng chặn, ứng phó sự cố: đề nghị bổ sung các bước tổ chức chức năng chặn, ứng phó sự cố tràn dầu cụ thể để làm cơ sở triển khai, phổ biến kế hoạch đến các lực lượng ứng phó của Doanh nghiệp sau khi được phê duyệt.

➤ Tại mục Tổ chức khắc phục hậu quả: Sau khi sự cố được xử lý xong, ngoài công tác đánh giá thiệt hại và thực hiện công tác bồi thường thiệt hại về kinh tế và con người thì phần quan trọng là xác định mức độ thiệt hại về môi trường cũng như xác định các chi phí cần thanh toán cho các bên liên quan được huy động tham gia hỗ trợ ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở. Đề nghị bổ sung nội dung này.

- IV. Dự kiến tình huống tràn dầu, biện pháp xử lý

+ Tại tình huống 2 (trang 10): Thực tế cửa hàng nhập xăng dầu từ tàu vận chuyển xăng dầu chứ không phải từ xe ô tô xitéc, do đó cơ sở xây dựng tình huống tràn dầu do quá trình nhập xăng dầu từ xe ô tô xitéc vào bồn chứa dầu là chưa phù hợp với thực tế, đề nghị chỉnh sửa và bổ sung nội dung biện pháp ứng phó đối với tình huống này.

+ Tại tình huống 3 (trang 11): Tình huống tràn dầu 200 lít là nhỏ trong tầm kiểm soát của cơ sở, đề nghị chỉnh sửa tình huống gây tràn dầu với khối lượng từ vài ngàn lít trở lên và kèm theo cháy nổ để phù hợp với xây dựng biện pháp ứng phó phù hợp với quy mô sự cố cấp khu vực. Kế hoạch nêu “*Kêu gọi người dân xung quanh hỗ trợ ứng phó trong khi chờ lực lượng hỗ trợ của các cơ quan chức năng đến*” là chưa phù hợp vì đối tượng này chưa được đào tạo kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu, huy động tham gia ứng phó sẽ gây mất an ninh trật tự và mất an toàn, đề nghị bỏ nội dung.

- Tại Quyết định số 01/QĐ-DN ngày 14/7/2023 của Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Nguyễn Xiêm về việc thành lập Ban Chỉ huy và Đội ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Xiêm Thi 01: Đề nghị chỉnh sửa tên doanh nghiệp cho đúng với giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa căn cứ pháp lý “*Luật Bảo vệ môi trường năm 2014*” thành “*Luật Bảo vệ môi trường năm 2020*”.

- Đề nghị Chủ cơ sở bổ sung các văn bản pháp lý có liên quan vào Kế hoạch gồm: Bản cam kết đảm bảo về tài chính để bồi thường thiệt hại về môi trường, tài sản của nhà nước và nhân dân do cơ sở gây ra theo quy định tại Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc

ban hành Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu; Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; Giấy xác nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy; Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường.

**Lưu ý:** Đề nghị rà soát, chỉnh sửa các lỗi từ ngữ, chính tả trong báo cáo. Đồng thời, chỉnh sửa Kế hoạch hoàn chỉnh theo tất cả ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan (có các văn bản ý kiến kèm theo Công văn này).

### **III. Kết luận:**

Đề nghị Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Xiêm chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch theo Kết quả thẩm định này. Hồ sơ sau khi hoàn thiện (*thành phần hồ sơ gồm: 01 Công văn đề nghị thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Xiêm Thi 01 và 04 quyển báo cáo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã chỉnh sửa, bổ sung*) gửi về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát Thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: số 54 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Xiêm Thi 01./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Q.GĐ, PGĐ Sở (Đ/c Tân);
- Lưu: VT, BHD<sub>(vi)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quốc Tân**