

Số: /KQĐT-STNMT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Toàn Thịnh

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xăng dầu Toàn Thịnh

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UB ngày 31/08/2015 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 158/UB ngày 09/4/2021 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021;

Căn cứ Công văn số 2092/UBND-NNTN ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Công văn số 1378/UBND-KTN ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện và cấp cơ sở;

Căn cứ Công văn số 2743/STNMT-BHĐ ngày 21/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện xây dựng, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện và cấp cơ sở.

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xăng dầu Toàn Thịnh tại Công văn số 06/CV-TT ngày 16/8/2023 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Toàn Thịnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; kiểm tra thực địa các nội dung liên quan đến kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng; tổng hợp và thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Toàn Thịnh như sau:

I. Thông tin chung về dự án:

1. Tên dự án: Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Toàn Thịnh.

2. *Chủ dự án:* Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xăng dầu Toàn Thịnh.

3. *Địa điểm dự án:* Xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.


II. Kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu:

Thông qua Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Toàn Thịnh nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung làm rõ một số nội dung sau:

+ Tại Mục 2.2. Tính, quy mô, đặc điểm của cơ sở:

➤ Mục 2.2.2. Quy mô công suất cửa hàng (trang 4): Theo kết quả kiểm tra ngày 07/9/2023 thì cửa hàng có 03 bồn chứa, trong đó có 02 bồn chứa dầu Diesel dung tích 20 m³/bồn, 01 bồn chứa xăng có dung tích 20 m³. Tuy nhiên, Kế hoạch nêu quy mô tại cửa hàng chưa cụ thể và số bồn chứa dầu và bồn chứa xăng cũng không khớp với thực tế, đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp.

➤ Mục 2.2.3. Quy trình hoạt động kinh doanh của cơ sở (trang 4): Đề nghị điều chỉnh sơ đồ Quy trình hoạt động kinh doanh của cơ sở như sau:



+ Tại Mục 2.3. Lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu hiện có của cơ sở:

➤ Mục a. Lực lượng tham gia ứng phó (trang 4): Tại bảng lực lượng tham gia ứng phó tại cơ sở đề nghị bổ cột năm sinh và bổ sung cột số điện thoại liên lạc của các thành viên để thông tin liên lạc khi có sự cố tràn dầu xảy ra tại Cửa hàng.

Mục c. Trang thiết bị ứng phó SCTD đầu tư mua sắm (trang 6): Theo kết quả kiểm tra thực địa ngày 07/9/2023 thì cơ sở đã đầu tư mua sắm một số trang thiết bị, vật tư chuyên dụng ứng phó sự cố tràn dầu, còn thiếu: Phao quay thăm dầu tràn (loại 3m): 02 cái; Tấm thấm dầu: 30 tấm; Gói thấm dầu: 02 cái và Bột thấm hút và phân hủy sinh học: 02 bao. Đề nghị chủ cơ sở đầu tư mua sắm đầy đủ các trang thiết bị còn thiếu nêu trên để chủ động phòng ngừa, tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu xảy ra tại cơ sở được hiệu quả và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời cập nhật đầy đủ danh sách, số lượng các trang thiết bị đã đầu tư mua sắm vào bảng cho phù hợp với thực tế.

+ Tại Mục 3.3. Biện pháp ứng phó (trang 8 – trang 9):

➤ Mục b) Tổ chức ngăn chặn, ứng phó sự cố: Bước thu gom dầu tràn đề nghị bổ sung các hoạt động thu gom dầu tràn để làm cơ sở triển khai, phổ biến kế hoạch đến các lực lượng ứng phó của Công ty sau khi được phê duyệt, cụ thể: “Đội UPSCTD dùng bơm hút dầu thu gom dầu tràn vào các thùng chứa; dùng

tắm thấm dầu, bột thấm hút và phân hủy sinh học để làm sạch dầu dính trên sàn và các đường ống, thiết bị”.

- VI. Công tác đảm bảo

+ Tại Mục 6.2. Bảo đảm trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu (trang 15): Đề nghị bổ sung nội dung *“Hàng năm Công ty sẽ tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, vật tư ứng phó sự cố tràn dầu bị hư hỏng”.*

- Đề nghị Chủ cơ sở bổ sung văn bản pháp lý có liên quan vào Kế hoạch gồm: Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường theo quy định.

Lưu ý: *Đề nghị rà soát, chỉnh sửa các lỗi từ ngữ, chính tả trong báo cáo. Đồng thời, chỉnh sửa Kế hoạch hoàn chỉnh theo tất cả ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan (có các văn bản ý kiến kèm theo Công văn này).*

III. Kết luận:

Đề nghị Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xăng dầu Toàn Thịnh chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch theo Kết quả thẩm định này. Hồ sơ sau khi hoàn thiện (*thành phần hồ sơ gồm: 01 Công văn đề nghị thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Toàn Thịnh và 04 quyển báo cáo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã chỉnh sửa, bổ sung*) gửi về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát Thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: số 54 Hùng Vương, tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Toàn Thịnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Q.GĐ, PGĐ Sở (Đ/c Tân);
- Lưu: VT, BHD_(vi).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Tân