

Số: /KQĐT-STNMT

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2023

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Ba Khâm

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Xăng dầu Kim Tiền

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UB ngày 31/08/2015 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 158/UB ngày 09/4/2021 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021;

Căn cứ Công văn số 2092/UBND-NNTN ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Công văn số 1378/UBND-KTN ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện và cấp cơ sở;

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Kim Tiền (Cơ sở) tại Công văn số 26/XDKT ngày 05/8/2023 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng xăng dầu Ba Khâm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; kiểm tra thực địa các nội dung liên quan đến kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng; tổng hợp và thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Ba Khâm như sau:

I. Thông tin chung về cơ sở

- Tên cơ sở:* Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Ba Khâm.
- Chủ cơ sở:* Công ty TNHH MTV Xăng dầu Kim Tiền.
- Địa điểm:* Xã Ba Khâm, huyện Ba Tư, tỉnh Quảng Ngãi.

II. Kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Thông qua Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cơ sở nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung làm rõ một số nội dung sau:

1. Tại mục 1.2. phần I. (MỤC ĐÍCH YÊU CẦU) (Trang 1)

Tại đoạn thứ 3 từ trên xuống, đề nghị thay thế cụm từ: *trên địa bàn TP Quảng Ngãi* thành *trên địa bàn huyện Ba Tư*.

2. Tại mục 2.3. Lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu hiện có của cơ sở (Trang 3)

- Điểm a. Lực lượng tham gia ứng phó: Đề nghị bổ sung lực lượng tham gia ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở là 03 người. Đồng thời bổ sung quyết định thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở (nêu cụ thể tên, chức vụ, số điện thoại liên lạc).

- Điểm c. Danh mục trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu đã đầu tư mua sắm:

Đề nghị chỉnh sửa theo số lượng kiểm tra thực tế tại cơ sở gồm: Tắm thấm dầu 55 cái; Phao quây thấm hút dầu (3m) 04 cái; Gối thấm dầu 04 cái; Bột phân hủy sinh học 04 bao (10kg/bao).

3. Tại mục 2.4. Dự kiến các khu vực nguy cơ cao xảy ra sự cố tràn dầu (Trang 5,6)

Quy mô tràn dầu trình bày tại hoạt động thứ hai chưa phù hợp theo Kết luận của cơ sở là khả năng ứng phó sự cố ở mức nhỏ (dưới 20m³). Đề nghị chỉnh sửa quy mô tràn dầu và khả năng ứng phó cho phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở.

4. Tại mục 3.3. Biện pháp ứng phó

- Điểm b. Triển khai lực lượng tham gia phối hợp (Trang 6,7): Đề nghị chỉnh sửa tên các đơn vị, địa phương theo tên cơ quan, đơn vị nêu tại điểm a mục 2.3 nêu trên.

- Điểm c. Thứ tự các bước xử lý sự cố: Đề nghị chỉnh sửa chức danh của các thành viên tham gia ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở theo chức vụ nêu tại điểm a, mục 2.3 nêu trên.

5. Tại phần IV. DỰ KIẾN TÌNH HUỐNG TRÀN DẦU, BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Tình huống 3 và tình huống 4 cơ sở giả định đưa ra và biện pháp ứng phó chưa phù hợp theo Kết luận của cơ sở là khả năng ứng phó sự cố ở mức nhỏ (dưới 20m³). Đề nghị đưa ra tình huống giả định và biện pháp ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở.

6. Tại phần V. NHIỆM VỤ CỦA CỬA HÀNG, ĐƠN VỊ

Mục 5.6. Công tác đào tạo, diễn tập: Đề nghị bổ sung nội dung: Kết thúc khóa huấn luyện, diễn tập tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm.

7. Bổ sung các văn bản pháp lý của Cơ sở gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy;

Giấy/bản cam kết bảo vệ môi trường; Bản cam kết tài chính.

8. Đề nghị chỉnh sửa một số lỗi chính tả và cách trình bày trong Kế hoạch.

III. Kết luận

Đề nghị Công ty TNHH MTV Xăng dầu Kim Tiền chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch theo Kết quả thẩm định này. Hồ sơ sau khi hoàn thiện (*thành phần hồ sơ gồm: 01 Công văn đề nghị thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Ba Khâm và 04 quyển báo cáo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã chỉnh sửa, bổ sung*) gửi về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát Thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: số 54 Hùng Vương, tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Q.GĐ, PGĐ Sở (Đ/c Tân);
- Lưu: VT, BHD_{Thg}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Tân