

Số: /KQĐT-STNMT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của
Cửa hàng xăng dầu Mộ Đức

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Công văn số 158/UB ngày 09/4/2021 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UB ngày 31/08/2015 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 2092/UBND-NNTN ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Công văn số 1378/UBND-KTN ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện và cấp cơ sở;

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi tại Công văn số 01/Cty ngày 17/10/2023 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng xăng dầu Mộ Đức, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; kiểm tra thực địa các nội dung liên quan đến kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng; tổng hợp và thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng xăng dầu Mộ Đức như sau:

I. Thông tin chung về dự án:

1. *Tên dự án:* Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng xăng dầu Mộ Đức.

2. *Chủ dự án:* Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi.

3. *Địa điểm hoạt động dự án:* thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

II. Kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu:

Thông qua Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Mộ Đức nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung làm rõ một số nội dung sau:

- II. Đánh giá tình hình

+ Tại mục 2.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên (trang 2 – trang 3): Cửa hàng hoạt động trên địa bàn huyện Mộ Đức lại mô tả đặc điểm khí tượng tại xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ là chưa phù hợp, đề nghị điều chỉnh cho phù hợp.

+ Tại Mục 2.2. Tính chất, quy mô đặc điểm của cơ sở (trang 4): Theo kết quả kiểm tra thực địa ngày 02/11/2023 thì cơ sở có 01 bồn chứa xăng được ngăn đôi với thể tích từng khoan lần lượt là 10 m³ và 15 m³, tuy nhiên kế hoạch nêu có 02 bồn chứa xăng là chưa phù hợp, đề nghị chỉnh sửa lại cho đúng.

+ Tại Mục 2.3. Lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu hiện có của cơ sở:

➤ Mục c. Phương tiện tham gia ứng phó của cơ sở (trang 5): Theo kết quả kiểm tra thực địa ngày 02/11/2023 thì cơ sở đã đầu tư mua sắm đầy đủ các trang thiết bị, vật tư chuyên dụng ứng phó sự cố tràn dầu, đề nghị chủ cơ sở cập nhật lại danh sách, số lượng các trang thiết bị đã đầu tư mua sắm vào bảng trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu đã đầu tư mua sắm cho phù hợp với thực tế.

➤ Mục d. Lực lượng tham gia phối hợp (trang 6): Đề nghị bổ sung Công ty CP Cơ – Điện – Môi trường Lilama, địa chỉ: Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào bảng các cơ quan, đơn vị có liên quan cần thông báo. Đây là một trong các đơn vị cần liên hệ để hỗ trợ xử lý chất thải nhiễm dầu khi xảy ra sự cố tràn dầu tại cơ sở.

- III. Tổ chức lực lượng phương tiện ứng phó

+ Tại Mục 3.3. Biện pháp ứng phó (trang 8):

➤ Mục Tổ chức ngăn chặn: Đề nghị bổ sung các bước tổ chức chức ngăn chặn, ứng phó sự cố tràn dầu cụ thể để làm cơ sở triển khai, phổ biến kế hoạch đến các lực lượng ứng phó của Công ty sau khi được phê duyệt.

➤ Mục Tổ chức khắc phục hậu quả: Sau khi sự cố được xử lý xong, ngoài công tác đánh giá thiệt hại và thực hiện công tác bồi thường thiệt hại về kinh tế và con người thì phần quan trọng là xác định mức độ thiệt hại về môi trường cũng như xác định các chi phí cần thanh toán cho các bên liên quan được huy động tham gia hỗ trợ ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở. Đề nghị bổ sung nội dung này.

- IV. Dự kiến tình huống tràn dầu, biện pháp xử lý

+ Tại tình huống 2 (trang 11): Kế hoạch nêu “*Thông báo huy động lực lượng dân cư lân cận cùng các phương tiện sẵn có ứng cứu kịp thời*” là chưa phù hợp vì đối tượng này chưa được đào tạo kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu, huy động tham gia ứng phó sẽ gây mất an ninh trật tự và mất an toàn, đề nghị bổ sung nội dung.

+ Tại tình huống 3 (trang 11 – trang 12): tình huống dầu tràn do bục vỡ bồn chứa dầu mức dầu tràn ra ngoài từ ngàn đến vài chục ngàn, kế hoạch nêu dầu tràn ra ngoài 200 lít là chưa phù hợp, đề nghị chỉnh sửa lại.

+ Đề nghị bổ sung thêm tình huống dầu tràn có sự cố cháy nổ và biện pháp xử lý để làm cơ sở tổ chức huấn luyện hàng năm được phong phú, nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng cho các lực lượng ứng phó của cơ sở.

- VI. Công tác đảm bảo

+ Tại Mục 2. Bảo đảm trang thiết bị cho công tác ứng phó sự cố tràn dầu (trang 13): Đề nghị bổ sung nội dung “*Hàng năm kiểm tra, bảo dưỡng và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, vật tư ứng phó sự cố tràn dầu bị hư hỏng*”.

- Đề nghị Chủ cơ sở bổ sung các văn bản pháp lý có liên quan vào Kế hoạch gồm: Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Lưu ý: Đề nghị rà soát, chỉnh sửa các lỗi từ ngữ, chính tả trong báo cáo. Đồng thời, chỉnh sửa Kế hoạch hoàn chỉnh theo tất cả ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan (có các văn bản ý kiến kèm theo Công văn này).

III. Kết luận:

Đề nghị Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch theo Kết quả thẩm định này. Hồ sơ sau khi hoàn thiện (*thành phần hồ sơ gồm: 01 Công văn đề nghị thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng xăng dầu Mộ Đức và 04 quyển báo cáo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã chỉnh sửa, bổ sung*) gửi về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát Thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: số 54 Hùng Vương, tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng xăng dầu Mộ Đức./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Q.GĐ, PGĐ Sở (Đ/c Tân);
- Lưu: VT, BHD_(vi).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Tân