

Số: /KQTD-STNMT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

**KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH**  
**Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của**  
**Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Ân Tịnh Bắc**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Công văn số 158/UB ngày 09/4/2021 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UB ngày 31/08/2015 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 2092/UBND-NNTN ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Công văn số 1378/UBND-KTN ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện và cấp cơ sở.

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi tại Công văn số 01/Cty ngày 13/5/2024 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Ân Tịnh Bắc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; kiểm tra thực địa các nội dung liên quan đến kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng; tổng hợp và thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Ân Tịnh Bắc như sau:

**I. Thông tin chung về dự án:**

1. Tên dự án: Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Ân Tịnh Bắc.

2. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi.

3. Địa điểm dự án: Thôn Minh Xuân, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

## II. Kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu:

Thông qua Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Ân Tĩnh Bắc nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung làm rõ một số nội dung sau:

### - II. Đánh giá tình hình

#### + Mục 2.2. Tính chất, quy mô, đặc điểm của cơ sở:

➤ Mục 2.2.2. Quy mô công suất của cửa hàng (trang 4): Theo kết quả kiểm tra thực địa ngày 21/5/2024 thì cơ sở có tổng cộng 04 bồn chứa xăng dầu. Trong đó có 02 bồn chứa dầu DO có dung tích 20 m<sup>3</sup>/bồn; 02 bồn chứa xăng có dung tích 10 m<sup>3</sup>/bồn. Tuy nhiên kế hoạch nêu cửa hàng có 02 bể chứa dầu DO có dung tích 40 m<sup>3</sup>/bồn là chưa phù hợp với thực tế, đề nghị chỉnh sửa lại cho đúng.

#### + Mục 2.3. Lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu hiện có của cơ sở:

➤ Mục a. Lực lượng tham gia ứng phó (trang 5): Công ty đã thành lập Ban Chỉ huy và Đội ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Ân Tĩnh Bắc tại Quyết định số 01/QĐ-Cty ngày 13/5/2024 gồm 05 thành viên. Tuy nhiên, Kế hoạch nêu “Lực lượng tham gia ứng phó là toàn bộ nhân viên làm việc tại cửa hàng xăng dầu gồm: 03 người” là chưa phù hợp. Đề nghị điều chỉnh lại số lượng lực lượng tham gia ứng phó của cơ sở; lập danh sách 05 thành viên trong Ban Chỉ huy và Đội ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Ân Tĩnh Bắc như trong Quyết định thành lập và bổ sung số điện thoại của các thành viên để thông tin liên lạc khi có sự cố tràn dầu xảy ra tại Cửa hàng.

### - III. Tổ chức lực lượng phương tiện ứng phó

+ Mục 3.4. Tổ chức sử dụng lực lượng (trang 9): Tại nội dung Lực lượng tăng cường, Kế hoạch nêu “*thông báo người dân địa phương xung quanh khu vực cửa hàng để được hỗ trợ ứng phó*” là chưa phù hợp vì đối tượng này chưa được đào tạo kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu, huy động tham gia ứng phó sẽ gây mất an ninh trật tự và mất an toàn, đề nghị bỏ nội dung.

### - IV. Dự kiến tình huống tràn dầu, biện pháp xử lý

+ Tình huống 3 (trang 12): Kế hoạch nêu “*Giám đốc Công ty liên lạc qua đường dây nóng đến UBND huyện Mộ Đức*” là chưa phù hợp vì sự cố xảy ra trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, đề nghị chỉnh sửa nội dung này.

### - V. Nhiệm vụ của cửa hàng, đơn vị (trang 12 – trang 14):

+ Mục 5.3. Lực lượng tuần tra canh gác, bảo vệ: Kế hoạch nêu “*Cửa hàng trưởng (là chủ doanh nghiệp – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy UPSCD)*” là chưa đúng vì Giám đốc Công ty và Cửa hàng trưởng là 2 người khác nhau. Đề nghị chỉnh sửa lại nội dung này cho phù hợp.

- Đề nghị Chủ có sở bổ sung các văn bản pháp lý có liên quan vào Kế hoạch gồm: Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

**Lưu ý:** Đề nghị rà soát, chỉnh sửa các lỗi từ ngữ, chỉnh tả trong báo cáo. Đồng thời, chỉnh sửa Kế hoạch hoàn chỉnh theo tất cả ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan (có các văn bản ý kiến kèm theo Công văn này).

### **III. Kết luận:**

Đề nghị Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch theo Kết quả thẩm định này. Hồ sơ sau khi hoàn thiện (*thành phần hồ sơ gồm: 01 Công văn đề nghị thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Ân Tịnh Bắc và 04 quyển báo cáo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã chỉnh sửa, bổ sung*) gửi về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát Thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: số 54 Hùng Vương, tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Ân Tịnh Bắc./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Q.GĐ, PGĐ Sở (Đ/c Tân);
- Lưu: VT, BHD<sub>(vi)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quốc Tân**