

Số: /KQĐT-STNMT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Việt Linh

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thi công cơ giới Việt Linh

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Công văn số 158/UB ngày 09/4/2021 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UB ngày 31/08/2015 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 2092/UBND-NNTN ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Công văn số 1378/UBND-KTN ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện và cấp cơ sở;

Theo đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thi công cơ giới Việt Linh tại Công văn số 31/CV-VL ngày 06/5/2024 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Dự án: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Việt Linh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; kiểm tra thực địa các nội dung liên quan đến kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng; tổng hợp và thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Việt Linh như sau:

I. Thông tin chung về dự án:

1. *Tên dự án:* Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Việt Linh.

2. *Chủ dự án:* Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thi công cơ giới Việt Linh.

3. *Địa điểm hoạt động dự án:* Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

II. Kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu:

Thông qua Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Việt Linh nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung làm rõ một số nội dung sau:

- II. Đánh giá tình hình

+ Tại Mục 2. Tính chất, quy mô đặc điểm của cơ sở (trang 3 – trang 6): Theo kết quả kiểm tra thực địa ngày 21/5/2024 thì cơ sở có tổng cộng 06 bồn chứa xăng dầu. Trong đó có 02 bồn chứa dầu DO có dung tích 30 m³/bồn; 02 bồn chứa dầu DO có dung tích 15 m³/bồn; 02 bồn chứa xăng có dung tích 15 m³/bồn. Tuy nhiên kế hoạch nêu chưa phù hợp với thực tế, đề nghị chỉnh sửa lại cho đúng.

+ Tại Mục 3. Lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu hiện có của cơ sở:

➤ Mục 3.1.1. Nguồn nhân lực ứng phó tham gia ứng phó của Cửa hàng (trang 7): Doanh nghiệp đã thành lập Ban Chỉ huy và Đội ứng phó sự cố tràn dầu của Dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Việt Linh tại Quyết định số 04/2024/QĐ-VL ngày 06/5/2024 gồm 10 thành viên. Tuy nhiên, Kế hoạch nêu Doanh nghiệp “*đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-VL ngày 14/11/2023 về thành lập Đội ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Việt Linh*” và kèm theo bảng danh sách thành viên Đội ứng phó gồm 8 thành viên là đúng với thực tế. Đề nghị chỉnh sửa lại nội dung này theo Quyết định số 54/QĐ-VL ngày 14/11/2023 của Doanh nghiệp cho phù hợp.

➤ Mục 3.1.2. Nguồn lực bên ngoài tham gia phối hợp (trang 7 – trang 8): Đề nghị chỉnh sửa lại như sau:

“ 3.1.2. Lực lượng tham gia phối hợp:

Trong trường hợp xảy ra sự cố vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở, Cửa hàng xăng dầu sẽ thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để được hỗ trợ lực lượng và trang thiết bị tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở. Các cơ quan, đơn vị có liên quan cần thông báo gồm:

STT	Tên cơ quan, đơn vị	Địa chỉ	Số điện thoại
1	Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban chỉ huy UPSCTD tỉnh Quảng Ngãi)	Số 52 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.	...
2	Sở Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan thường trực Ban chỉ huy UPSCTD tỉnh Quảng Ngãi)	Số 163 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.	0255.3714507
3	Văn phòng Ban chỉ huy UPSCTD tỉnh Quảng Ngãi (Phòng Biển và Hải đảo)	163 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành	0255.3824.765

		<i>phó Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi</i>	
4	<i>Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh</i>
5	<i>UBND huyện Mộ Đức</i>
6	<i>Phòng TN&MT huyện Mộ Đức</i>		
7	<i>Công an huyện Mộ Đức</i>
8	<i>UBND xã Đức Phong</i>
9	<i>(Tên đơn vị có chức năng để xử lý chất thải nhiễm dầu)</i>
10	<i>Y tế</i>

Cập nhật đầy đủ địa chỉ, thông tin liên lạc của các cơ quan, đơn vị cần thông báo hỗ trợ ứng phó vào bảng nêu trên.

➤ Mục 3.2. Phương tiện tham gia ứng phó tại cơ sở (trang 8 – trang 9): Theo kết quả kiểm tra thực địa ngày 21/5/2024 thì cơ sở đã đầu tư mua sắm một số trang thiết bị, vật tư chuyên dụng ứng phó sự cố tràn dầu, còn thiếu: Phao vây thấm dầu: 02 cái; Tấm thấm dầu: 30 tấm; Gói thấm dầu: 02 cái và Bộ thấm hút và phân hủy sinh học: 02 bao. Đề nghị chủ cơ sở đầu tư mua sắm đầy đủ các trang thiết bị còn thiếu nêu trên để chủ động phòng ngừa, tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu xảy ra tại cơ sở được hiệu quả và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời đề nghị chủ cơ sở chỉnh sửa danh sách, số lượng các trang thiết bị đã đầu tư mua sắm vào bảng 4 cho phù hợp với thực tế.

- III. Tổ chức lực lượng phương tiện ứng phó

+ Tại Mục 3. Biện pháp ứng phó:

➤ Mục 3.3. Tổ chức ngăn chặn (trang 16 – trang 19): Đề nghị bỏ mục 4.3.3 và chỉnh sửa tiêu đề mục “3.3.4. Kết thúc quá trình ứng phó” thành “3.4. Tổ chức khắc phục hậu quả” cho phù hợp với nội dung được trình bày tại mục này và theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

+ Tại Mục 4. Tổ chức sử dụng lực lượng (trang 21 – trang 22): Đề nghị bổ sung lực lượng gần nhất cần ưu tiên thông báo để được hỗ trợ quá trình xử lý sự cố kịp thời, hiệu quả là Công an xã.

- IV. Dự kiến tình huống tràn dầu, biện pháp xử lý

+ Tại các tình huống, khi phát hiện sự cố thì hoạt động ưu tiên là ngắt toàn bộ nguồn điện, nguồn nhiệt có khả năng gây cháy tại cửa hàng rồi mới tiến hành các bước ứng phó tiếp theo. Đề nghị bổ sung nội dung này.

+ Tại tình huống 2 (trang 25 – trang 26): Kế hoạch nêu thông báo đề nghị hỗ trợ từ Cửa hàng trưởng các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi là chưa phù hợp vì sự cố xảy ra trên địa bàn xã Đức Phong, huyện Mộ Đức. Đề nghị chỉnh sửa lại cho phù hợp.

+ Tại tình huống 3 (trang 26 - trang 28): Kế hoạch nêu thông báo đề nghị Công an thành phố Quảng Ngãi hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn, an ninh tại khu vực là chưa phù hợp vì sự cố xảy ra trên địa bàn xã Đức Phong, huyện Mộ Đức. Đề nghị chỉnh sửa lại cho phù hợp.

+ Tại tình huống 4 (trang 29 - trang 31): Kế hoạch nêu *“Cửa hàng trưởng các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc PV OIL Miền Trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi huy động ít nhất 02 nhân viên của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu cùng phương tiện, trang thiết bị ứng phó và có mặt để hỗ trợ công tác ứng phó dầu tràn”* là chưa phù hợp, đề nghị bỏ nội dung này.

- VI. Công tác đảm bảo

+ Tại Mục 2. Bảo đảm trang thiết bị cho công tác ứng phó sự cố tràn dầu (trang 36): Đề nghị cơ sở bổ sung nội dung *“Hàng năm kiểm tra, bảo dưỡng và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, vật tư ứng phó sự cố tràn dầu bị hư hỏng”*.

- VII. Tổ chức chỉ huy

+ Tại mục 4. Chỉ huy hiện trường (trang 38): Đề nghị rà soát, chỉnh sửa thay thế tên các cơ quan, đơn vị của thành phố Quảng Ngãi thành các cơ quan, đơn vị của huyện Mộ Đức.

- Đề nghị Chủ cơ sở bổ sung các văn bản pháp lý có liên quan vào Kế hoạch gồm: Bản cam kết đảm bảo về tài chính để bồi thường thiệt hại về môi trường, tài sản của nhà nước và nhân dân do cơ sở gây ra theo quy định tại Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu; Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; Giấy xác nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy; Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường.

Lưu ý: Đề nghị rà soát, chỉnh sửa các lỗi từ ngữ, chỉnh tả trong báo cáo. Đồng thời, chỉnh sửa Kế hoạch hoàn chỉnh theo tất cả ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan (có các văn bản ý kiến kèm theo Công văn này).

III. Kết luận:

Đề nghị Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thi công cơ giới Việt Linh chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch theo Kết quả thẩm định này. Hồ sơ sau khi hoàn thiện (thành phần hồ sơ gồm: 01 Công văn đề nghị thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Việt Linh và 04 quyển báo cáo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã chỉnh sửa, bổ sung) gửi về

Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát Thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: số 54 Hùng Vương, tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Việt Linh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Q.GĐ, PGĐ Sở (Đ/c Tân);
- Lưu: VT, BHD_(vi).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Tân